普锐赛斯
—PRECISE—

240121340803
高新技术企业 证书有效期至:2030.06.13

受控编号：PRCS-JJ-BG-22(G1)

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 Report number	WS260924-07-07
样品名称 Sample name	医疗机构污水
委托单位 Entrusted unit	北京大学第六医院
编制日期 Date of establishment	2026 年 10 月 09 日

普锐赛斯（北京）环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

普锐赛斯（北京）环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

检 测 报 告

Test Report

报告编号：WS260924-07-07

委托单位	北京大学第六医院		
受检单位	北京大学第六医院		
采样地址	北京市海淀区花园北路 51 号	样品来源	采样
样品状态	微弱异味、无色、微浊液体	采样日期	2026 年 09 月 29 日
检测日期	2026 年 09 月 29 日-2026 年 10 月 09 日		
检测仪器	电热鼓风干燥箱/PRCS-YS-07　　电子天平/PRCS-YS-04 标准 COD 消解装置/PRCS-YS-287　　/		
详见检测结果汇总表。 签发日期：2026 年 10 月 09 日			

批准：　　审核：　　编制：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

普锐赛斯（北京）环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

检 测 报 告

Test Report

报告编号：WS260924-07-07

检测结果汇总表

序号	检测项目	检测依据	单位	采样时间	采样点位置	检测结果	平均值
1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	mg/L	10:54	污水总排口	47	45
				14:50		41	
				18:50		48	
2	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	mg/L	10:54		10	11
				14:50		14	
				18:50		8	
备注							

.....以下空白.....

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App