普锐赛斯
—PRECISE—

240121340803
高新技术企业 证书有效期至:2030.06.13

受控编号：PRCS-JJ-BG-22(G1)

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 Report number	WS260930-07-07
样品名称 Sample name	医疗机构污水
委托单位 Entrusted unit	北京大学第六医院
编制日期 Date of establishment	2026 年 10 月 14 日

普锐赛斯（北京）环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

普锐赛斯（北京）环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

检 测 报 告

Test Report

报告编号：WS260930-07-07

委托单位	北京大学第六医院		
受检单位	北京大学第六医院		
采样地址	北京市海淀区花园北路 51 号	样品来源	采样
样品状态	微弱异味、无色、透明液体	采样日期	2026 年 10 月 09 日
检测日期	2026 年 10 月 09 日-2026 年 10 月 14 日		
检测仪器	电子天平/PRCS-YS-04 隔水式培养箱/PRCS-YS-283 电热鼓风干燥箱/PRCS-YS-07	电热恒温培养箱/PRCS-YS-38 标准 COD 消解装置/PRCS-YS-287 /	
详见检测结果汇总表。 签发日期：2026 年 10 月 14 日			

批准：_____ 审核：_____ 编制：_____

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

普锐赛斯（北京）环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co.Ltd.

检 测 报 告

Test Report

报告编号：WS260930-07-07

检测结果汇总表

序号	检测项目	检测依据	单位	采样时间	采样点位置	检测结果	检测结果平均值
1	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	mg/L	10:20	污水总排口	12	11
				14:21		8	
				18:21		14	
2	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	mg/L	10:20		48	45
				14:21		46	
				18:21		41	
3	总余氯（总氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010	mg/L	10:20		5.00	4.99
				14:21		4.23	
				18:21		5.74	
4	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005	MPN/L	10:20		未检出	未检出
				14:21		未检出	
				18:21		未检出	
备注		/					

.....以下空白.....

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App